

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 125/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кичигамринская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «КИЧИГАМРИНСКАЯ СОШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Алискендеров М.Д.* Отдел надзорной деятельности и про- № 125
филактической работы № 9 по г. Из-
бербаш, Каякентскому, Дахадаевскому,
Кайтагскому и Сергокалинскому райо-
нам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 3 » мая 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 17 » мая 2017 г. по 11 ч 00 мин. « 17 » мая 2017 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Беговым Юсупом Муслимбековичем,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кичигамринская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «КИЧИГАМРИНСКАЯ СОШ»), с. Кичигамри
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором СОШ Гасановой Р.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.06.2018	
2	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) установить систему пожарной сигнализации для подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.06.2018	
3	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	01.06.2018	
4	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.06.2018	
5	На объекте защиты в кабинете директора, в здании кухни, не применять для покрытий пола материалы с	(СП 1.13130.2009 ст.4 п.4.3 п/п 4.3.2);	01.06.2018	

	более высокой пожарной опасностью (линолеум) чем, Г2, РП2, Д2, Т2. (СП 1.13130.2009 ст.4 п.4.3 п/п 4.3.2);			
6	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	01.06.2018	
7	На объекте защиты направление движения к пожарному (водоему), являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	01.06.2018	
8	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	01.06.2018	
9	На объекте защиты категорически запретить использование для хозяйственных нужд (производственных целей) запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 60	01.06.2018	
10	В здании школы первого корпуса , не допускать эксплуатацию путей эвакуации с порогами, препятствующими свободной эвакуации людей.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 36	01.06.2018	
11	В здании школы первого корпуса, на светильники установить колпаки (рассеиватели), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	01.06.2018	
12	Разработать для огнетушителей паспорта и нанести на корпус порядковые номера.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	01.06.2018	
13	В здании школы в первом корпусе, категорически запретить эксплуатацию элек-	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	01.06.2018	

	тропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.			
14	Над кровлей здания первого корпуса школы, не допускать эксплуатацию воздушной линии электропередач.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 41	01.06.2018	
15	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 43	01.06.2018	
16	В здании школы второго корпуса, из основного выхода допущена демонтировать порог из трубы отопления, препятствующей свободной эвакуации людей.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 36	01.06.2018	
17	В здании школы второго корпуса, на светильники установить колпаки (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	01.06.2018	
18	На объекте защиты руководителю организации обеспечить своевременную перезарядку огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	01.06.2018	
19	В здании второго корпуса, руководителю организации обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	01.06.2018	
20	В здании второго корпуса открыть двери для свободной эвакуации людей (детей) из здания школы.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 36	01.06.2018	
21	В здании начальных классов, руководителю организации обеспечить помещения системами и средствами противопожарной защиты объектов, автоматических установок пожарной сигнализации. (СП 1.13130.2009);	СП 1.13130.2009	01.06.2018	
22	В здании начальных классов, на светильники установить колпаки (рассеиватели), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	01.06.2018	

23	В здании начальных классов, категорически запретить эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	01.06.2018	
24	Руководителю организации обеспечить объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил, а именно здания начальных классов.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	01.06.2018	
25	В здании начальных классов, установить план эвакуации людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 7	01.06.2018	
26	В здании начальных классов разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	01.06.2018	
27	В здании начальных классов установить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 6	01.06.2018	
28	В здании кухни, установить автоматическую пожарную сигнализацию. (СП 1.13130.2009);	СП 1.13130.2009	01.06.2018	
29	В здании кухни установить первичные средства пожаротушения, (огнетушители)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	01.06.2018	
30	В здании кухни категорически запретить эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2018 г.


(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бегов Юсуп Муслимбекович.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» мая 2017г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор СОШ Гасанова Р.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» мая 2017г.